

## DIREZIONE SERVIZI TECNICI P.O. Impianti Elettrici e Speciali-Sistemi Telematici

## **VERBALE DI SOMMA URGENZA**

OGGETTO: Prog. L0551/17 Campo Sportivo Viale Malta: Somma urgenza per sostituzione quadro alimentazione torre faro e illuminazione campo coperto calcio a 5.

- Il giorno 21 giugno 2017, a seguito di incendio sviluppatosi all'interno di un quadro contenente le apparecchiature di comando dell'illuminazione del campo coperto da calcio a 5 e dei proiettori posati su un palo del campo da calcio del centro sportivo G.Grazzini di viale Malta, si sono resi inutilizzabili i corpi illuminanti comandati dal quadro stesso.
- Da sopralluogo effettuato, si è verificato che il quadro comandava oltre all'illuminazione ordinaria del campo da calcio coperto ed i fari di un palo del campo da calcio anche l'illuminazione di sicurezza del campo coperto e d il passaggio pedonale di accesso al campo coperto.
- Da tale sopralluogo si evidenzia la necessità di sostituire il quadro elettrico con uno nuovo.
- Data l'affluenza e vista quindi l'urgenza, si ritiene indispensabile provvedere redigere il presente verbale di Somma Urgenza per consentire l'inizio immediato dei lavori necessari alla sostituzione del quadro elettrico bruciato.
- La ditta C.B.F. edilimpianti è stata individuata in quanto appaltatrice per il rifacimento dell'illuminazione del campo da calcetto coperto, la quale si è proposta di effettuare i lavori allo stesso ribasso del 28,570% con cui si è aggiudica il lavoro in corso.
- Considerato quanto sopra, si dichiara che i lavori per la sostituzione del quadro alimentazione torre faro e illuminazione campo calcetto coperto rivestono carattere di somma urgenza, per cui si è redatto il presente verbale ai sensi ed agli effetti dell'art.147 del regolamento 21 dicembre 1999 n. 544.

Firenze, 12.07.17

Il Direttore dei Lavori Per. Ind. Fabio Bernardi

te BS

Il Responsabile della P.O.

Per. Ind. Valter Masini