LAY-OUT STATO DI PROGETTO PIANI TERRA E PRIMO – ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (scala 1:100)



PIANO TERRA



PIANO PRIMO QUOTA SOPPALCO

PIANO PRIMO QUOTA COPERTURA

LEGENDA SIMBOLI

RIF. EPU	SIMBOLO	DESCRIZIONE	RIF. EPU	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	KWh	FORNITURA ENEL	B03.11.050.051		N°1 PRESA 2P+T 10/16A TIPO BIPASSO AD ALVEOLI SCHERMATI SERIE MEDIA PER INSTALLAZIONE IN CASSETTA PORTAFRUTTI DA INCASSO
		QUADRO ELETTRICO SIMBOLO GENERALE	B03.11.050.052		N°1 PRESA 2P+T 10/16A CON CONTATTI LATERALI E CENTRALE TIPO UNEL SERIE MEDIA PER INSTALLAZIONE IN SCATOLA PORTAFRUTTI DA INCASSO.
		CASSETTA DI DERIVAZIONE	B03.11.100.231		PUNTO PRESA TIPO CEE REALIZZATO IN PVC DA ESTERNO IP55 TIPO 2P+T 16A 230V.
	N	CONDUTTURA COMPOSTA DA TUBAZIONE RIGIDA POSATA A VISTA	B03.11.100.233		PUNTO PRESA TIPO CEE REALIZZATO IN PVC DA ESTERNO IP55 TIPO 3P+N+T 16A 400V.
		COLONNA MONTANTE ASCENDENTE	B03.01.014.203	3F+N+T	ALLACCIAMENTO ELETTRICO TRIFASE
		COLONNA MONTANTE DISCENDENTE	B03.01.014.001	2P+T	ALLACCIAMENTO DIRETTO AD UTENZA MONOFASE 2P+T
		FALSO POLO PER INSTALLAZIONE IN CASSETTA PORTAFRUTTI	B03.14.020.001		RIVELATORE OTTICO DI FUMO DI TIPO ANALOGICO, COMPRESO ALLACCIAMENTO.
B03.11.020.003		PUNTO DI COMANDO/PRESA PVC CON SCATOLA PORTAFRUTTO IN PVC DA INCASSO. SERIE MEDIA. G.d.P. IP40. CAPACITA' 3 MODULI.	B03.14.020.001 B03.14.020.025		RIVELATORE OTTICO DI FUMO ANALOGICO, COMPRESO ALLACCIAMENTO, CON RIPETITORE OTTICO A LED.
B03.11.020.004		PUNTO DI COMANDO/PRESA PVC CON SCATOLA PORTAFRUTTO IN PVC DA INCASSO. SERIE MEDIA. G.d.P. IP40. CAPACITA' 4 MODULI.	B03.14.020.020		RIVELATORE DI FUMO DI TIPO LINEARE, MODULI TX/RX, COMPRESI ALLACCIAMENTI E MODULO DI INDIRIZZAMENTO.
		PUNTO LUCE AGGIUNTO DA BLINDOSBARRA COSTITUITO DA SPINA FUSIBILATA 10A E CABLAGGIO DA/ALLA PLAFONIERA.	B03.14.030.011		PULSANTE MANUALE A ROTTURA VETRO PER ALLARME INCENDIO DI TIPO ANALOGICO, COMPRESO ALLACCIAMENTO.
B03.09.520.010	155W	RIFLETTORE INDUSTRIALE/COMMERCIALE PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE, AMPIEZZA FASCIO LUMINOSO 100°. CABLAGGIO ELET. 230V – LED 155W – Tcol. 4000°K – IP65	B03.14.030.030		DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO PER ALLARME INCENDIO.
B03.09.145.004	1x30W	PLAFONIERA STAGNA PER INSTALLAZIONE A VISTA CON CORPO E SCHERMO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE A LUCE CONTROLLATA E CABLAGGIO ELET. – LED 1x30W – Tcol. 4000°K – IP65	B03.14.010.121		PANNELLO DI CONTROLLO REMOTO PER GESTIONE LOCALE
B03.09.510.051		PROIETTORE DA ESTERNI CON RIFLETTORE IN ALLUMINIO E VETRO TEMPERATO, CON FASCIO DIFFUSO, IP66 IK06, E27, CON LAMPADA LED E27 8,5W DIMM 1055lm 2700K.	B03.14.020.006		RIVELATORE OTTICO DI FUMO DI TIPO ANALOGICO IN CAMERA D'ANALISI PER CONDOTTE D'ARIA.
B03.11.050.009		PULSANTE UNIPOLARE SERIE MEDIA PER INSTALLAZIONE IN CASSETTA PORTAFRUTTI DA INCASSO	B03.14.080.001	MU1	MODULO INTERFACCIA ANALOGICO – N.1 USCITA RELE'
B03.09.390.603	SE LED	PLAFONIERA DI TIPO AUTOALIMENTATO LAMPADA LED SE.	B03.14.080.002	MI1	MODULO INTERFACCIA ANALOGICO – N.1 INGRESSO
B03.09.400.602		CORPO ILLUMINANTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA S.A. COMPLETO DI PITTOGRAMMA – ILLUMINAZIONE LED		CA	CENTRALINA ALLARME IMPIANTO ANTINTRUSIONE ESISTENTE RIPOSIZIONATA
					TERMINALE REMOTO DI COMANDO IMPIANTO ANTINTRUSIONE ESISTENTE RIPOSIZIONATO
				DS	CENTRALE DIFFUSIONE SONORA (FORNITURA ESCLUSA)
					DIFFUSORE SONORO (FORNITURA ESCLUSA)

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

Realizzazione di struttura finalizzata all'esposizione del memoriale di Auschwitz nello spazio EX 3 nell'area di Gavinana

PROGETTO ESECUTIVO

C.O. 160255

Prog. L0498

EL07 – Elaborato grafico - Disposizione apparecchiature

Progettisti:

Architettonico
Ing. Laura Aprile
Geom. Francesca Benvenuti
Geom. Guido De Felice
Geom. Filippo Branchi
P.I. Marco Ronconi

Strutturale
Ing. Francesca Piccioli
Ing. Luciano Ruscelli

Imp. Elettrici
P.I. Valter Masini
P.I. Martino Pinzauti

Imp. meccanici
Ing. Simone Ferroni
P.I. Lorenzo Cappugi

Il R.U.P.
Ing. Michele Mazzoni

12 Marzo 2018