

DOMANDA

Con riferimento alla Gara di appalto "Riqualificazione di Piazza delle Cure", siamo a richiedere alcune delucidazioni in merito ai lavori Categoria OS32:

_ La ferramenta (piastre) per la realizzazione della copertura in legno (unione tra pannelli x-lam/fasce laterali; unione tra x-lam/fasce lato piazza; unione tra pannelli x-lam/fasce lato muro in c.a.; unione tra travi legno lamellare) (voce E1) sono a carico di quale categoria?

_ La viteria strutturale e di fissaggio per la realizzazione della copertura in legno è a carico della categoria OS 32 o verranno fornite (ovvero sono comprese nelle voci di fornitura di lamellare e x-lam)?

_ in merito alla voce D1 e D2, cosa si intende per : " Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio".

RISPOSTA

Le ferramenta della voce E1, pur riguardando i collegamenti di elementi lignei ad altri elementi, lignei o metallici, sono escluse dalla categoria OS32, pertanto ricadono all'interno della categoria delle carpenterie metalliche.

La dicitura "Sono compresi i giunti standard reperibili in commercio", contenuta nelle voci D1 e D2, chiarisce che è compreso quanto occorre per realizzare a regola d'arte i collegamenti tipici della tecnologia lignea, quali ad esempio spinottature, viterie (con o senza preforatura), bullonature, piastrame di piccolo spessore ecc. All'interno di queste voci, quindi, sono da ritenersi comprese tutte le parti ed i componenti in acciaio da utilizzarsi per i collegamenti degli elementi a cui tali voci fanno riferimento.

Pertanto, esse comprendono anche quanto necessario per completare i collegamenti per i quali è previsto l'impiego del piastrame della voce E1, escluso dalle voci D1 e D2.